



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE - SAAEP -  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP**

**ERRATA**

Tem a presente ERRATA a finalidade de corrigir os termos do item 4,8 e 12 do Anexo I – Proposta e item 4 do Anexo VIII - Termo de Referência da Ratificação do Pregão Presencial nº 002/2017 – Processo nº 097/2017 – **ONDE SE - LÊ:** Sulfato de Alumínio Líquido isento de ferro, acidez livre com H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = traços, insolúveis em Água ≥ a 1%, PH da solução a 10% igual a 1,9 a 2,1, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 16 a 17%, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ≥ 0,08%, **LEIA – SE:** Sulfato de Alumínio isento de ferro – líquido, *Densidade à 20°C (g/cm<sup>3</sup>): Mín. 1,310, Acidez Livre (% em massa como H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) Máx. 0,50, Basicidade Livre (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Máx. 0,50, insolúvel em água (% em massa) Máx. 0,10, pH solução à 10% (m/v) Máx. 4,00, Óxido de Ferro (% em massa como Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Máx. 0,08, Óxido de Alumínio (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Mín. 8,00.*



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE - SAAEP -  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP**