

DESCRIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01. LOCAL/RUA:

Rua Alexandre Fleming, 122-254 – Santo Antônio de Posse (SP)

02. PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse -SP

03. AUTOR DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS:

Victor Ramos Padilha, CREA: 182.293/D MG e CREA SP: 5070329291.

ENDEREÇO: Rua Alexandre Campos, N° 90– Jardim Alexandre Campos– Uberaba/ MG.

PADILHA E RIBEIRO ENGENHARIA E PROJETOS ASSOCIADOS

04. TIPO DE SISTEMA

A luminária tipo bloco autônomo é dotada de acumulador de energia própria, sendo o mesmo com carregador automático.

A luminária é ligada à rede de energia elétrica do prédio em qualquer circuito; na falta de energia elétrica o acumulador de energia entra em funcionamento automaticamente; na volta de energia, a própria luminária tem dispositivo para recarregar os acumuladores de energia.

No caso de sinistro, a luminária tem autonomia de no mínimo 1 hora de duração, mantendo-se acesa após o desligamento geral de energia elétrica, dando segurança na iluminação de saída de emergência, tanto para o usuário da edificação quanto para as pessoas destinadas ao combate do sinistro.

UBERABA, 15 de junho de 2020.



ENG. VICTOR RAMOS PADILHA
CREA: 182.293/D MG